

Département Santé-Environnement

Courriel: ARS-DD77-ECHANGES-LABO@ars.sante.fr

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

CDA COULOMMIERS PAYS DE BRIE
13 Rue du Général de Gaulle

77120 COULOMMIERS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

CDA COULOMMIERS-PAYS-DE-BRIE-SUEZ

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 21/12/2021 à 09h56 pour l'ARS et par SOHBI IMANE

Nom et type d'installation : RESERVOIR COULOMMIERS CAILLETS (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : RESERVOIR COULOMMIERS CAILLETS - COULOMMIERS (SORTIE EAU DISTRIBUTION)

Code point de surveillance : 0000001400 Code installation : 001214 Type d'analyse : PC

Code Sise analyse : 00224203 Référence laboratoire : LSE2112-52066 Numéro de prélèvement : 07700224424

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700224424)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre atrazine déséthyl déisopropyl, sans toutefois nécessiter de recommandations d'usage.

jeudi 30 décembre 2021

Pour la Directrice Générale et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur Principal d'Etudes Sanitaires



Patricia LABAT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Atrazine déséthyl déisopropyl	0.106	µg/L		0.10		